



| TS EN 13820:2004-01 YALITIM MAMÜLLERİ – BİNALARDA KULLANILAN – ORGANİK MUHTEVA TAYİNİ THERMAL INSULATING MATERIALS FOR BUILDING APPLICATIONS – DETERMINATION OF ORGANIC CONTENT | |
|--|---|
| Deney Laboratuvarı / Laboratuvarları : DKMB Ex Laboratuvarı | Adres: 8780 /1 Sokak No 5 Çiğli / İZMİR |
| Muayene ve Deney Sonucunda Verilecek Kararlar : İlgili Kural/Deney Numuneye Uygulanması Gerekliyorsa (Numuneye Uygulanmaz) : NU Test Edilen Numune Kurallara Uyuyorsa (Geçti) : G Test Edilen Numune Kurallara Uymuyorsa (Kaldı) : K Herhangi Bir Nedenle Uygulanmayan Kural/Deney var ise (Yapılmadı) : Y Değerlendirme Müşteri Tarafından Yapılacaktır : - | |
| Genel Değerlendirmeler : <ul style="list-style-type: none">Bu Rapor, Özel Deney Talebi durumunda iki nüsha, Belgelendirme Talebi durumunda üç nüsha halinde düzenlenir.Bu Rapor TSE' nin izni olmadan kısmen çoğaltılamaz.Bu Rapor yalnızca deneyi yapılan numune/numuneler için geçerlidir."Açıklamaya bakınız" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan açıklamaya atıf yapılmaktadır."Ek Tabloya bakınız" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atıf yapılmaktadır.Bu Raporda ondalık sayılar virgül ile ayrılmıştır.Raporun her sayfası deneyi yapan/yapanlarca paraflanmış ve ilgili birimin mavi mührü bulunmaktadır. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. | |

FİRMA ADI: PERSAN YAPI ELEMANLARI MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.
FİRMA ADRESİ: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 121 ADA 8. PARSEL / ERZİNCAN
FİRMA BEYANLARI : 'PERSAN' Markalı, ÇİMENTO ESASLI TASARLANMIŞ HAZIR ISI YALITIMI
SAĞLAYAN SIVA HARCİ (T1)

| MADDE | KURAL / DENEY | SONUÇ/MÜTALAA | KARAR |
|--------|---|---|-------|
| 5.2.2. | TS EN 998-1: Temmuz 2011 / Organik Madde Muhteva Tayini (%):TS EN 13820 | Numuneler üzerinde bulunan Organik Madde Muhteviyat sonucu : % 1,44 | - |

